

ZP 5541/1a/2016.GG

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie zamówienia publicznego w ramach sprawy ZP 5541/1/2016.GG ogłoszonej w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 92610-2016

„Modernizacja i rozbudowa SUW w Woli Zdakowskiej”

Gmina Gawłuszowice, Gawłuszowice 5A, jako Zamawiający działając na podst. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w odpowiedzi na wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

W specyfikacji warunków technicznych wykonania robót zamawiający opisuje wykonanie zbiornika wody pitnej ze stali nierdzewnej, a następnie malowanie farbami z atestem PZH. Prosimy o wyjaśnienie czy zbiornik nierdzewny należy malować od wewnątrz i na zewnątrz farbami.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje wykonanie zbiorników ze stali nierdzewnej, Nie przewiduje malowania zbiorników wewnątrz i zewnątrz.

Terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

WOJ. GMINY
Gawłuszowice
Jan Nowak