

GMINA GAWŁUSZOWICE  
39-307 Gawłuszowice 5A  
woj. podkarpackie  
NIP 817-19-88-176  
GG.271.6.2017.WK  
(Znak sprawy)

Gawłuszowice, dnia 2017.06.06

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Gawłuszowice 39-307 Gawłuszowice 5a  
(nazwa i adres zamawiającego)


zaprasza do złożenia oferty na<sup>1</sup> „Wykonanie klimatyzacji w Domu Strażaka w Woli Zdakowskiej ”

Termin realizacji przedmiotu zamówienia<sup>2</sup>- 30.06.2017r.

Przedmiotem zamówienia jest; Wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Strażaka w Woli Zdakowskiej – 3 pomieszczenia, poprzez dostawę wraz z montażem i uruchomieniem , 1 zestaw o mocy min 5kW ( pomieszczenie kuchni 32m2) i 3 zestawów o mocy 7 kW każdy ( mała sala 45m2, duża sala 105m2 ) . Zakres prac temp. Chłodzenie -15 - +43. Grzanie -20 - +24. W ofercie należy ująć ; wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej. Ofertę należy złożyć po dokonaniu oględzin na miejscu.

Oferty należy składać w siedzibie<sup>3</sup> Urzędu Gminy Gawłuszowice (adres jak wyżej) w pokoju nr 14 w terminie do dnia 13.06.2017 r. do godz. 14.00

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli<sup>4</sup> W.Kowalik , G. Gawron tel.177744282

WÓJT GMINY  
Gawłuszowice  


<sup>1</sup> Należy podać nazwę przedmiotu zamówienia nadaną przez pracownika

<sup>2</sup> Można nie podawać terminu realizacji, ale wówczas w dalszej treści zapytania należy zobowiązać Wykonawcę do zaoferowania terminu realizacji.

<sup>3</sup> Adres siedziby zamawiającego

<sup>4</sup> Należy podać imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz nr tele.