

Gawłuszowice, dnia 2019.10.03

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Gawłuszowice 39-307 Gawłuszowice 5a  
(nazwa i adres zamawiającego)

zaprasza do złożenia oferty na<sup>1</sup> **wymianę lamp oświetlenia ulicznego w ilości 20 sztuk w miejscowości Gawłuszowice trafo nr 1. Parametry lamp; technologia led, moc- 50W strumień ( mierzony z oprawy) – min 7500lm, temperatura pracy- od -40 do +50° C, żywotność ≥120000h . Parametry elektryczne ; zasilanie 85-265VAC, zabezpieczenie –ogranicznik przepięć 20kV termiczny, sprawność min 98%, współczynnik mocy ≥0,98, sterowanie- 1-10V , klasa ochronności –I. Parametry świetlne ; skuteczność świetlana oprawy- 150lm/W, rozsył światła TYP2-M , barwa światła- 4000K, CRI≥75, programowalną w lampie możliwość regulacji mocy od 20-100% i czasu świecenia. Montaż na wysięgniku słupa Ø 45-60mm , gwarancja min 6 lat. Płatność przelewem – 14 dni. Lampy do wymiany zostaną wskazane przez zamawiającego.**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia<sup>2</sup>- **8.11.2019r.**

Przedmiotem zamówienia jest **wymiana lamp oświetlenia ulicznego na słupach należących do PGE , po stronie wykonawcy leży uzyskanie niezbędnych zezwoleń i uzgodnień.**

*Oferta powinna zawierać ; nazwę i typ lampy, długość gwarancji, cenę netto i brutto,*

Oferty należy składać w siedzibie<sup>3</sup> Urzędu Gminy Gawłuszowice (adres jak wyżej) w pokoju nr 14 w terminie do dnia **11.10.2019r. do godz.10.00 decyduje data wpływu do UG.**

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli<sup>4</sup>Wiktor Kowalik tel; 177744282

  
**WOJCI GMINY**  
Gawłuszowice  
**Jan Nowak**

<sup>1</sup> Należy podać nazwę przedmiotu zamówienia nadaną przez pracownika

<sup>2</sup> Można nie podawać terminu realizacji, ale wówczas w dalszej treści zapytania należy zobowiązać Wykonawcę do zaofiarowania terminu realizacji.

<sup>3</sup> Adres siedziby zamawiającego

<sup>4</sup> Należy podać imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz nr telefonu